

Zielona Góra dnia 15.05.2015 r.

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

### I. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest zakup, usługa montażu oraz serwisu urządzeń filtrujących wodę (3 szt.) dla WFOŚiGW przy ulicy Miodowej 11 w Zielonej Górze.

### II. Miejsce i termin złożenia ofert

1. Pisemnie, faksem, emailem: WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, sekretariat II piętro Funduszu, faks 68 454 82 52, e-mail: sekretariat@wfosigw.zgora.pl.
2. Do dnia **22.05.2015 do godz. 15:00.**

### III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zakup oraz montaż urządzeń do **03.06.2015r.** Usługa serwisu na okres 1 roku liczony od dnia podpisania umowy.

### IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - c) potwierdzą wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, okresowych dostaw tożsamy z przedmiotem zamówienia na łączną sumę 10 000 zł netto.

### V. Szczegółowa specyfikacja

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia polegający na:
  - a) demontażu istniejącego uszkodzonego urządzenia filtrującego zamontowanego w kuchni na II piętrze Funduszu,
  - b) zakupie oraz montażu 3 urządzeń filtrujących na jednym do każdej kuchni (na parterze, na I piętrze, na II piętrze Funduszu),
  - c) przeglądzie serwisowym wszystkich 3 urządzeń filtrujących w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy w terminach:
    - wrzesień 2015r.,
    - styczeń 2016r.,
    - maj 2016r.
2. Zakres usługi przeglądu serwisowego obejmuje:

- a) przegląd, konserwację, wymiana elementów eksploatacyjnych, wymiana wkładów filtrujących (co 4 miesiące), wkładów liniowych (dot. przeglądu w styczniu 2016r.) oraz wkładu mineralizatora (dot. przeglądu w styczniu 2016r.)
- b) sprawdzenie urządzenia pod względem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,
  - a) Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji materiałami własnymi w sposób zgodny z dokumentacją techniczną oraz z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.
3. Parametry zestawu filtrującego:
  - a) filtry podzlewozmywakowe montowane typowo w szafce pod zlewozmywakiem (dwukomorowej), wyposażone w osobne kraniki do pobierania wody uzdatnionej (nie ingeruje się w baterię zlewozmywakową). Kraniki montuje się w pobliżu zlewozmywaka lub na zlewozmywaku w rogu. Wymiary szafek podzlewozmywakowych: parter: szer. 70 cm, wys. 70 cm, I piętro: szer. 65 cm, wys. 70 cm, II piętro: szer. 60 cm, wys. 70 cm,
  - b) system uzdatniania wody metodą „odwróconej osmozy” (inaczej filtracja molekularna), wyposażone w mineralizatory wody oraz po 2 kraniki lub wylewkę z dwoma głowiczkami, które pozwalają na niezależne pobieranie obydwu rodzajów wody – wody mineralizowanej do picia oraz dla wody bez mineralizacji, używanej głównie do gotowania w czajniku, ekspresie itp.
  - c) wydajność do 280 l na dobę, typ zbiornika: min. 15 litrów, typ membrany osmotycznej: min. 75 GPD, ciśnienie pracy: od 2,8 do 6 barów.
4. Opis filtracji wody (wersja sześciostopniowa):
  - a) filtracja wstępna mechaniczna. Pierwszy wkład redukuje znajdujące się w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne,
  - b) uzdatnianie na węglu aktywowanym. Redukowane są zanieczyszczenia organiczne, chlor i jego pochodne,
  - c) dokładna filtracja mechaniczna. Wychwytywane są drobinki zawiesin z wody. Następuje również ochrona membrany przed cząstkami węgla,
  - d) ultrafiltracja osmotyczna,
  - e) uzdatnianie końcowe. Poprawa klarowności wody (barwy, smaku i zapachu),
  - f) mineralizacja wody. Wzbogacenie wody minerałami poprawia jej walory smakowe.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi serwisu na podstawie zgłoszenia telefonicznego, wysłanego pocztą elektroniczną lub faksem przez Zamawiającego. Rozpoczęcie realizacji usługi następuje nie później niż w 3 dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia. Termin wykonania usługi wynosi osiem dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia.
6. Zamawiający wymaga, aby usługi były wykonywane w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze. Usługa będzie wykonywana w dniach roboczych, tj. w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych od pracy u Zamawiającego, o których Zamawiający powiadomi Wykonawcę. W przypadku, gdy wykonanie usługi nie jest możliwe w siedzibie Zamawiającego, usługa świadczona będzie w siedzibie Wykonawcy, który poniesie koszty transportu urządzenia oraz pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego utraty lub uszkodzenia do chwili dokonania jego odbioru przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
7. W przypadku uszkodzenia urządzenia przez Wykonawcę podczas przeprowadzania usługi serwisowej Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy uszkodzenia bez naliczania kosztów naprawy jak i kosztów wymienionej części.
8. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy naprawach fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych nie regenerowanych, rekomendowanych przez producenta urządzenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru na własny koszt zużytych (zepsutych, uszkodzonych) części urządzenia zgodnie z ustawą o odpadach.

10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.
11. Usługa będzie uznana za wykonaną po podpisaniu protokołu wykonania usługi serwisowej przez Wykonawcę i osobę nadzorującą naprawę ze strony Zamawiającego. Podpisany protokół wykonania usługi serwisowej jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

## VI. Kryterium oceny ofert

1. Cena – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę, jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert posiada taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

## VII. Kontakt

1. Osobą do kontaktów ze strony WFOŚiGW w Zielonej Górze jest Aneta Dziurdziewska, tel. 68 419 69 43, email: adziurdziewska@wfosigw.zgora.pl
2. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, jak i zapewnia dostęp do wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, w godzinach pracy Funduszu, w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30.

## VIII. Czas związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 7 dni od upływu daty składania ofert.

## IX. Postanowienia końcowe

1. Wykonawca powinien dysponować własnymi, odpowiednimi środkami/materiałami/sprzętem, do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przejazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania (nierozstrzygnięcia), bez podania przyczyn.
4. Umowa zostanie podpisana na okres 1 roku i na określoną sumę wartości zamówienia.

Sporządziła:

*Aneta Dziurdziewska*

Z-ca Prezesa Zarządu

*Lukasz Pabierowski*

Z-ca Prezesa Zarządu

*prof. Michał Stosik*

(podpis zatwierdzającego Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa Zarządu)

*[Signature]*

